

копия для школы



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1 ПО Г.МАХАЧКАЛА
367015, Махачкала, ул. М.Ярагского, 124, А телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58
367027, г. Махачкала, пр. Акушинского, 30-д, 51-70-98
Сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

Предписание № 76/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 50 г. Махачкалы

Директору Изиеву М.А.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 76 от 13 апреля 2016 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Махачкалы по пожарному надзору Магомедова М.Б., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 19 апреля 2016 г. проведена внеплановая / выездная проверка начальником отделения административной практики ОНД и ПР № 1 по г.Махачкалы УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Магомедовым З.З., в помещениях и на территории Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 50, по адресу: г.Махачкала, ул. Лаптиева, 59 корп.а, совместно с директором Изиевым М.И.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Имеющуюся в здании МБОУ СОШ №50 автоматическую пожарную сигнализацию привести в рабочее состояние.	Правила противопожарного режима в РФ п.61	03.04.2017	
2	Заключить договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации	Правила противопожарного режима в РФ п.61	03.04.2017	
3	Состояние огнезащитной обработки чердачных помещений проверять	Правила противопожарного режима в РФ п.21	03.04.2017	
4	По периметру кровли здания установить ограждение высотой 0,6 м в соответствии с ГОСТ 25772.	СНиП 21-01-97* п.8.11	03.04.2017	
5	Лестничную площадку перед входом в здание школы оборудовать ограждениями и поручнями.	СНиП 2.08.02-89* п.1.91 п.1.92*	03.04.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку.



(подпись)

«19» апреля 2016 г.

М.Л.П.*



Начальник отделения административной практики ОНД
и ПР № 1 по г.Махачкалы УНД и ПР ГУ МЧС России по
РД Магомедов Запир Загирбегович

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Директор Изиев М.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«19» апреля 2016 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.